

GRUPO DE TRABAJO FORNTERA NORTE

El día de hoy 19 de mayo del 2011 el Sr. Ing. Edison Tubon realiza la contestación a la pregunta formulada por un oferente para el proceso No. SIE-GTFN-23-2011, para la adquisición de materiales sanitarios y calefones para el proyecto Construcción de la Vivienda Fiscal Frontera Norte.

PREGUNTA:

1.-muy buenas tardes podrían indicarme de cuantos litros es el calefón? 2.-favor enviar los datos técnicos del lavamanos o es fregadero de cocina y de que dimensiones, un pozo, dos pozos? para mueble o empotrable.

RESPUESTA:

A la respuesta de la pregunta es:

1.- El calefón tiene que ser con estas especificaciones técnicas:

Capacidad: 28 litros

- Sensor de seguridad de agotamiento de oxígeno
- Piloto de seguridad
- Sistema de protección de llama contra el viento
- Control de llama
- Automáticos: activan al abrir la llave de agua y calienta el agua al instante, al pasar por calentador.
- Chispa de ignición consecutiva (IC) mediante batería.
- Ducto para conexión de chimenea.
- Entrada y salida de agua de ½"

2.- El fregadero es de un pozo para mueble tipo melaminico medidas es de 0.95 x 0.50



ING. EDDISON TUBON

JEFE DE LA SECCION TECNICA DE FRONTERA NORTE

