

Santa Ana, 04 de Noviembre, del 2013

Ingeniera:

Vanessa Franco Moreira

JEFA DE LA UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS

Presente.-

En relación al Memorandum # 032 – MVFM-JUCP emitido a esta comisión con fecha Octubre 31 del año en curso, en el que se hace referencia a pregunta efectuada en el portal de Compras Públicas en el proceso SIE-GADMCSA-016-2013, tenemos a bien dar la siguiente contestación:

El ripio homogenizado es un materia que está combinado entre ripio de $\frac{1}{2}$ y ripio de $\frac{3}{4}$

El material de mejoramiento tipo mopic es un mejoramiento grueso no es sub-base.

La malla es de 30x30 y de diámetro de 4.2 milímetros

Sin otro particular, nos suscribimos de usted.

Atentamente,

MIEMBROS DE COMISIÓN


Ing. Gladys Pinargote Pico


Eco. Alexander Salvatierra


Ing. Ana Navarrete Sánchez

