



REPUBLICA DEL ECUADOR
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE AMBATO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OPM-09-1316
FW.....

Arquitecto
Manuel Guzmán
PRESIDENTE COMISIÓN TÉCNICA
Presente.-

De nuestra consideración:

ALCANCE N° 01

PROYECTO: Cerramientos Lotes Baldíos y Municipales
CODIGO: MCO-IMA-OPM-019-2009
FECHA: Marzo 27 de 2009

PREGUNTA 2: Si no llegó la invitación al portal puede concursar ya que se encuentra registrado en el rup

RESPUESTA 2: Si

PREGUNTA 4: Hola necesito saber las dimensiones del muro de hormigón ciclópeo para realizar un buen análisis considerando un buen encofrado, y también necesito saber si en el rubro de desalojo se la realiza manual o a máquina


RESPUESTA 4: Los muros son de 0.40 y una altura variable hasta 1.20m, en cuanto al desalojo del material de excavaciones es como planifique el constructor

PREGUNTA 5: Puedo participar si no he recibido la invitación

RESPUESTA 5: Si

Atentamente,


Ing. Juan Ruiz Lara
JEFE GESTIÓN CONST. EDIF.


Ing. Ivón Mayorga
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

J.Ruiz/E.Medina
2009-03-27

