



**CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
REGIONAL MANABÍ S.A.**

Av. 24 de Mayo y Malecón-Edificio Banco Central
Telf: 05-2629740-2622915 Fax: 2624708

ACTA DE TRABAJO DEL CONCURSO SIE-CNELM-013-2011


ADQUISICION DE PARTES Y MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION DEL EDIFICIO DE LA CNEL MANABI

JUEVES SIETE DE ABRIL DEL DOS MIL ONCE – 11H00

En la ciudad de Manta, siendo las 11H00 del día jueves siete de abril del dos mil once, en la sala de sesiones de CNEL Región Manabí, el Ing. José Román Zambrano Delegado de la Gerencia Regional procede a la revisión, análisis y aclaración de las preguntas formuladas en el concurso SIE-CNELM-013-2011 (Adquisición de partes y materiales para el mejoramiento y optimización del sistema de climatización del edificio de la Cnel Manabí).

PREGUNTA	RESPUESTA
<p>1.- Buenas tardes, en las especificaciones técnicas item 28 dice" plancha galvanizada de 5 mm, es muy gruesa y no se puede ma- quinar, confirmar el espesor si es plancha 050 para ductos,</p> <p>- item 30 dice"plancha de espuma flex 0.050 mm es del espesor de una plancha de tol para ductos y no se fabrica espuma flex en ese espesor, confirmar si se trata de una plancha de 50 mm? Gracias</p> <p>Respuesta / Aclaración :</p>	<p>Toda la razón es 0.50 mm.</p> <p>La medida de la espuma flex es 5 mm</p>
<p>2.- Buenos días confirmar el items 17 que tipo de gas trabajara la válvula gracias</p>	<p>El refrigerante R 22</p>

Siendo las 11H30 se da por terminada la reunión.


Ing. José Román Zambrano
DELEGADO DEL PROCESO

Recibido
08/04/2011
09H10
Freddy Espinoza