

**Ing. Ricardo Ambrosini B.
DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD
FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL**

Acta No. 001-SIE-FTTG-017-2013

El día 19 de septiembre del 2013, a las 11h30, el Ing. Ricardo Ambrosini B., delegado de la Máxima Autoridad de la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil, comparece con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LAS PREGUNTAS EFECTUADAS A TRAVÉS DEL PORTAL WWW.COMPRASPUBLICAS.GOB.EC DENTRO DEL PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. SIE-FTTG-017-2013: "ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA GABINETES DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS – SCI EN LA TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL "DR. JAIME ROLDÓS AGUILERA".

2. VARIOS.

El delegado de la máxima autoridad procede a tratar los puntos del orden del día.

PUNTO UNO.-

CONOCER Y RESOLVER SOBRE LAS PREGUNTAS EFECTUADAS A TRAVÉS DEL PORTAL WWW.COMPRASPUBLICAS.GOB.EC DENTRO DEL PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. SIE-FTTG-017-2013: "ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA GABINETES DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS – SCI EN LA TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL "DR. JAIME ROLDÓS AGUILERA".

El delegado de la máxima autoridad, verifica que consta publicada en el portal www.compraspublicas.gob.ec preguntas dentro del proceso de **SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. SIE-FTTG-017-2013**, las mismas que fueron realizadas dentro del término señalado en el calendario del proceso.

Acto seguido, el delegado de la máxima autoridad, al amparo de lo dispuesto en el Art. 31 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en concordancia con el Art. 21 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, resuelve dar respuesta a través del portal www.compraspublicas.gob.ec a las preguntas formuladas, de la siguiente manera:

Pregunta 1

Pregunta / Aclaración: El hacha de pico puede pesar 6 libras?

Respuesta / Aclaración: No, debe pesar 5 libras.



Pregunta 2

Pregunta / Aclaración : A que se refiere con la aprobación legislación local vigente? Es la aprobación de bomberos?

Respuesta / Aclaración: Si, es la de bomberos.

Pregunta 3

Pregunta / Aclaración: Por favor, especificar el tipo de agente de extintor de libras de PQS, ya que disponemos de tipos ACB, BC, y PURPLE K.

Respuesta / Aclaración :: PQS-ABC El agente extintor es polvo químico seco para

Fuego tipo A-B-C.

Pregunta 4

Pregunta / Aclaración: Se puede ofertar extintores de procedencia americana?, que garantía mínima deben cumplir los extintores?

Respuesta / Aclaración: Si se pueden ofertar de procedencia americana. Deben cumplir norma NFPA

Pregunta 5

Pregunta / Aclaración: Los extintores deben tener aprobación UL?

Respuesta / Aclaración: Si deben tener aprobación UL

Pregunta 6

Pregunta / Aclaración: En los extintores de acetato de potasio disponemos en galones de 1.8 y 2.5. De que capacidad requieren para este proceso?

Respuesta / Aclaración: que sean de 10 libras del agente extintor.

Pregunta 7

Pregunta / Aclaración: En el extintor de CO₂, el cilindro de be ser de aluminio? Para una mejor maniobra por parte de la persona?



Respuesta / Aclaración: Si puede ser de aluminio siempre y cuando cumpla la norma NFPA

Pregunta 8


Pregunta / Aclaración: Buenas tardes, en cuanto al plazo de entrega se puede extender a un tiempo de 60 días? Ya que nuestros productos son importados.

Respuesta / Aclaración: Remítase a lo establecido en los pliegos.

PUNTO DOS.-

VARIOS.

No habiendo más puntos varios que tratar, se da por terminada la sesión, siendo las once horas con cincuenta minutos, para constancia de lo cual firma la presente acta.



Ing. Ricardo Ambrosini B.

**DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD
FUNDACIÓN TERMINAL TERRESTRE DE GUAYAQUIL**